

Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на читалище „Н. Й. Вапцаров – 1873“ в град Тутракан“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с поставени от участници въпроси с настоящото писмо Ви уведомяваме за следното:

Въпрос №1: По Подобект „Вътрешни довършителни работи“, към позиция 10. „Шпакловка с готова смес“ - 5246,82 м2. Моля да уточните шпакловката гипсова или циментова е и дали ще има мрежа?

Отговор №1: Предвидено е да се изпълнява вътрешна гипсова шпакловка и не се изисква включването на мрежа.


Въпрос №2: По Подобект „Вътрешни довършителни работи“, към позиция 39. „Подмяна на акустични пана“ - 254,93 м2. Моля да уточните ще се сменя ли и конструкцията?

Отговор №2: Не се предвижда подмяна на конструкцията под акустичните пана.

Въпрос №3: По Подобект „Вътрешни довършителни работи“, към позиция 40. „Окачен таван с гипсови щукатури“. Моля да ни изпратите детайл или описание за тази позиция.

Отговор №3: Посочената площ се отнася за всички украсени с орнаменти тавани, допринасящи за уникалния облик на вътрешните представителни пространства на сградата. Украсата е геометрична и добре пропорционирана. Нарушените орнаменти следва да бъдат ремонтирани и възстановени, а тези, които са в добро състояние – да бъдат съхранени. Нарушените площи и елементи изискват частично възстановяване, поради което съществуват достатъчно данни в съседство за да се вземат мерки, да се направят шаблони и да се възстановят липсващите фрагменти. Прилагаме снимки от различните зали, фойета и балкони.





Въпрос №4: По Подобект „Фасади – Ремонтни работи“, по позиции 8 и 9 „Структурна минерална мазилка цвят 01 и 02“. Моля да уточните цвета.

Отговор №4: Имайки предвид различните номенклатури и цветови системи на различните производители, точният цвят ще бъде избран и одобрен при започване на строителството, след предоставяне от страна на изпълнителя на цветови каталог на съответния производител.